

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

CONTRATADO: Tallis Henrique Pereira Fonseca SECRETARIA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Endereço: Rua Tapajós, N°21 Bairro Vila Nova, Fama - MG


Contratado. CREA-MG: 284463/D Email: eng. tallishenrique@gmail.com

PRO VERIF APROV UNIDADE: (EXCETO INDICADO) REFERÊNCIA: (1°DIEDRO)

DATA 31/07/2024 31/07/2024 UNIDADE: (EXCETO INDICADO) CM

NOME VISTO DETALHES SANITÁRIOS, NOTAS E LEGENDAS.

HIDR ESCALA: INDICADAS NO DESENHO 00001 HIDR REVISÃO: FOLHA: 07/07



NOTA 06

DEMAIS ESPECIFICAÇÕES DO GERADOR E DA ÁREA QUE SERÁ INSTALADO DEVE SER VERIFICADO COM O ENGENHEIRO DURANTE A COMPRA E INSTALAÇÃO

NOTA 05

CONTRATAR UMA EMPRESA ESPECIALIZADA EM PLACAS FOTOVOLTAICAS

NOTA 04

TENSÃO DE EMPREENDIMENTO

127/220V

NOTA 03

PROJETO MODELO - SEGUIR NORMA CONFORME A REGIÃO QUE FOR EXECUTAR

> NOTA 02 PLOTRAR COLORIDO

OBS: OS PONTOS DE ILUMINAÇÃO DO PROJETO ELETRICO SÃO PARA DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS (FIAÇÃO E PARA INSTALAÇÃO NO GESSO UTILIZAR AS LAMPADAS

TRANSFORMADOR

DO QUANTITATIVO DO LUMINOTÉCNICO!!

O DIMENSIONAMENTO DO TRANSFORMADOR DEVERÁ SER FEITO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, QUE SERÁ DESENVOLVIDO SEPA-RADAMENTE PARA CADA UNIDADE. POIS, CADA CONCES-SIONÁRIA DE ENERGIA TER SUA RESPECTIVA NORMA.

EXECUÇÃO

-A execução deverá ser feita por profissional habilitado, e o mesmo deverá tomar conhecimento de todas as pranchas de projetos referentes a obra.

-Verificar as medidas no local. -Todos os níveis deverão ser observados no projeto arquitetônico. - O aterramento e a alimentação devem ser ligadas em rede já existente, sendo que a mesma deverá ser vistoriada pelo A.R.T. deste projeto

NORMAS DA ABNT PARA PROJETOS NBR5410 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO. NBR 5419 - PROTEÇÃO DE ESTRUTURAS CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. NBR 13570- INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM LOCAIS DE AFLUÊNCIA DE PUBLICO- REQUISITOS ESPECÍFICOS NR 10- SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E SERVIÇOS EM ELETRICIDADE NBR NM 247 - CABOS ISOLADOS COM POLICLORETO DE

VINILA (PVC) PARA TENSÃO NOMINAIS ATÉ 450/750V NBR 15465 - SISTEMAS DE ELETRODUTOS PLÁSTICOS PARA

INSTALÇAO ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO

NOTAS GERAIS

- NAS CONEXÕES DAS CAIXAS DE PASSAGEM;

1- FIOS E ELETRODUTOS NÃO DIMENSIONADOS SERÃO: 3/4" (REFERÊNCIAS INTERNAS) 2 - AS ILUMINÁRIAS INSTALADAS AO TEMPO DEVERÃO POSSUÍR GRAU DE PROTEÇÃO IP-56 PARA EVITAR O ACIONAMENTO DO DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL 3 - OS CONDUTORES "FASE" DAS INSTALAÇÕES DE ENTRADA E MEDIÇÃO DEVERÃO SER IDENTIFICADOS ATRAVÉS DE FITAS ADESIVAS DE PVC COLORIDAS, COM LARGURA APROXIMADA DE 19mm, NOS SEGUINTES PONTOS: - NOS PINGADOUROS DOS RAMAIS DE ENTRADA (AÉREO ou SUBTERRÂNEO); - NAS ENTRADAS E SAÍDAS DAS PROTEÇÕES GERAIS; - NAS ENTRADAS E SAÍDAS DOS DISJUNTORES DA UNIDADE DE CONSUMO;

A SEQUÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DAS FASES SERÁ: FASE A (R) - cor BRANCO FASE C (T) - cor VERMELHO TERRA - cor VERDE

4 - O CONDUTOR NEUTRO DE CADA CIRCUITO DEVERÁ TER SEÇÃO IGUAL AO DO CONDUTOR FASE. 5 - FATOR DE CORREÇÃO DE AGRUPAMENTO - FCA 2 circuitos: 0,80 3 circuitos: 0,70 4 circuitos: 0,65 6 - FATOR DE CORREÇÃO DE TEMPERATURA - FCT Instalação em Alvenaria: 30° Instalação no Solo: 20° 7 - QUEDA DE TENSÃO MÁXIMA: 5%

8 - ILUMINAÇÃO NÃO COTADAS: 100W 9 - AJUSTES DE TRAJETO DAS TUBULAÇÕES PODERÃO OCORRER DURANTE A EXECUÇÃO, PORÉM, NUNCA DEVE-SE ULTRAPASSAR O NÚMERO DE CIRCUITOS AGRUPADOS UTILIZADOS. 10 - AS BARRAS PARA TERRA E NEUTRO DEVERÃO SER EM BARRA CHATA DE COBRE COM FURAÇÃO

PARA CONEXÃO DOS CONDUTORES COM TERMINAIS DO TIPO OLHAL

PROJETO ELÉTRICO

SECRETARIA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA A SAÚDE CONTRATADO: JÚLIA VILELA DE FARIA MINISTÉRIO DA SAÚDE CREA/MG - 313914/D 60/2024 REFERÊNCIA: (1°DIEDRO) APROV UNIDADE: (EXCETO INDICADO) \Box

PLANTA DO PAVIMENTO TÉRREO E LEGENDAS INDICADAS NO DESENHO 00001

ELE

EST 00 01/08

