



PARECER DE ANÁLISE

DADOS DA OBRA:

OBRA: RSM CONSTRUÇÕES

CNPJ: 33.159.524/0001-89

ENDEREÇO: Rua conselheiro José Túlio, 617, Sobral Ceará.

CEP:

CONCORRÊNCIA Nº.005.2025-SME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEDI MARIA HERCILÍA NO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE

De acordo com a análise técnica referente à proposta supracitada, esta se encontra inapta devido à existência de divergências nas unidades de medida, tomando como base o item 5.2.3. Na planilha readequada, o item "Contraverga Pré-moldada ESP 15 cm" é apresentado com a unidade de medida em metro linear (M), enquanto na tabela original consta em metros cúbicos (m³), o que inviabiliza a correta execução do serviço. A alteração da unidade para metro linear torna o item incompatível com a planilha publicada e inviabiliza o dimensionamento conforme as tabelas base utilizadas, como a SEINFRA 28.1 e a SINAPI. Dessa forma, a planilha readequada apresenta-se em desacordo com a planilha original.

**PREFEITURA DE
SÃO GONÇALO DO
AMARANTE**

FRANCISCO ISAIAS MONTEIRO DE CARVALHO

RNP:0621243590CE

Engenheiro Civil





**P R E F E I T U R A D E
SÃO GONÇALO DO
AMARANTE**

