PROCESSO ADMINISTRATIVO 0318 ASSINADO ELETRONICAMENTE

PARECER DE ANÁLISE

##########

DADOS DA OBRA:

OBRA: RSM CONSTRUÇÕES

CNPJ: 33.159.524/0001-89

ENDEREÇO: Rua conselheiro José Túlio,617, Sobral Ceará.

CEP:

CONCORRÊCIA Nº.005.2025-SME

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CEDI MARIA HERCILÍA NO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE

##########

De acordo com a análise técnica referente à proposta supracitada, esta se encontra inapta devido à existência de divergências nas unidades de medida, tomando como base o item 5.2.3. Na planilha readequada, o item "Contraverga Pré-moldada ESP 15 cm" é apresentado com a unidade de medida em metro linear (M), enquanto na tabela original consta em metros cúbicos (m³), o que inviabiliza a correta execução do serviço. A alteração da unidade para metro linear torna o item incompatível com a planilha publicada e inviabiliza o dimensionamento conforme as tabelas base utilizadas, como a SEINFRA 28.1 e a SINAPI. Dessa forma, a planilha readequada apresenta-se em desacordo com a planilha original.

Documento assinado digitalmente
gov.br
FRANCISCO ISAIAS MONTEIRO CARVALHO
Data: 22/07/2025 10:38:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

FRANCISCO ISAIAS MONTEIRO DE CARVALHO
RNP:0621243590CE
Engenheiro Civil

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0319 ASSINADO ELETRONICAMENTE