

PARECER TÉCNICO DA ENGENHARIA

APRESENTAÇÃO

Trata-se de parecer técnico de engenharia, que avalia os critérios técnicos e formais dos documentos de habilitação técnica apresentados ao processo licitatório de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº SI-CP005/2024**, cujo objeto versa sobre a **CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS** conforme **CONTRATO DE REPASSE Nº 944078/2023** e **PLANO DE TRABALHO Nº 1087979-52**.

RELATÓRIO

A pedido da Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Russas, realizou-se a análise dos documentos de habilitação técnica, com ênfase em critérios formais e técnicos das mesmas, consoante regimento estabelecido no instrumento convocatório, mormente à cláusula nº 8.25 – **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, que trata especificamente das certidões de acervo técnico operacional e profissional exigidas das partícipes do certame susografado, a saber: **ABRAV CONSTRUÇÕES-SERVIÇOS- EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA (CNPJ: 12.044.788/0001-17)**.

DO MÉTODO

Para análise dos critérios formais e técnicos relacionamos as exigências das certidões de acervo técnico operacional e profissional, com atestado, e demais documentos que deveriam acompanhá-los, elencados na cláusula 8.26 do termo de referência do edital e suas subcláusulas.

CONCLUSÃO

Após análise minudente da documentação, conluso sob o aspecto formal e técnico, que a empresa elencada acima **APRESENTOU** Acervo Técnico Operacional e Profissional dos serviços de maior relevância previstos em edital nas quantidades mínimas exigidas.

ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTD
1.0	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA	KG	9.142,91
2.0	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (INTERNO)	M2	709,20





Ademais, não foi apresentado Certidão de Registro e Quitação dos Profissionais que compõem o quadro técnico da empresa, conforme exigido no edital do certame. Por isso, recomendamos a sua **INABILITAÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO**.

Nova Russas – Ceará, 10 de outubro de 2024.

JOHNNY HANS FERREIRA DUARTE
Responsável Técnico do Município de Nova Russas
Engenheiro Civil (CREA-CE: 323507)



Rua Padre Francisco Rosa, 1388
Centro - CEP 62200-000
Nova Russas - Ceará - Brasil
88 3672-6330

www.novarussas.ce.gov.br

@prefeituradenovarussas