

Referência: PREGÃO ELETRÔNICO: 051.2024-SESA.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES, PERIFÉRICOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE.

A secretária de saúde do Município de São Gonçalo do Amarante/CE vem responder ao Pedido de Esclarecimento referente ao objeto supra do processo na modalidade e PREGÃO na forma ELETRÔNICO nº 051.2024-SESA.

PERGUNTA 1:

QUESTIONAMENTO:

Em análise às especificações técnicas do lote 01 item 09
Está sendo solicitado "fonte alimentação ininterrupta, tipo: no-break"

Porém, não foi mencionado com precisão a real potência exigida pelo órgão, identificamos também o estimado baixo para o item entendendo não ser possível o seguimento com a cotação de um Nobreak 4kva.

Entendemos então que houve um erro de digitação e que será respondido com a real potência do equipamento.

Está correto nosso entendimento?

Caso esse não seja o entendimento desse estimado órgão, favor nos indicar a real potência a ser considerada pelo órgão.

Gratos desde já pela atenção, colocamo-nos à disposição para o esclarecimento de qualquer dúvida.

Ficamos no aguardo de seu pronunciamento.



RESPOSTA 1:

Trata-se de um nobreak com potência mínima de 3Kva ou 3000VA.

MILENA SOARES FERREIRA
RESPONSÁVEL

